

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН  
КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» апреля 2017г. № 11/1-п  
пгт.Каз

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  
2016 - 2030 гг.**

В целях своевременной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения исполнения, на основании Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года «О требованиях схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также на основании проведенных публичных слушаний 21.04.2017, администрация Казского городского поселения постановляет:

1. Утвердить внесение изменений в схемы теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района на 2016-2030 гг., в соответствии с приложением № 1 настоящего постановления.

2. «Изменения в Схемы теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района на 2016-2030 гг.» ( Приложение №1 настоящего постановления), специалисту администрации Казского городского поселения по связям с общественностью (Гнеушева Л.М.) разместить, опубликовать в газете «Красная Шория», разместить на официальных стендах администрации Казского городского поселения и официальном сайте администрации Казского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет admkaz.myl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Казского городского поселения



О.Г. Семенцов

Изменение в схемы теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района на период 2016-2030 гг.

Таблица 4.2.

Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

№	Наименование котельной	год мероприятия	наименование мероприятия	количество котлов, шт.	Производительность котла после проведения мероприятий, Гкал/ч	Установленная мощность на 2010 год, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей на 2010 год, Гкал/ч
1.	Котельная УИК-7 Казский филиал	2018	Капитальный ремонт котла №1 марки ДКВР 10/13	1	6,5	66,50	26,234
		2026	Капитальный ремонт котла №7 марки КВ ТС-20	1	20		
		2018	Капитальный ремонт котла №8 марки КВ ТС-20	1	20		
		2019	Капитальный ремонт котла №9 марки КВ ТС-20	1	20		





Таблица 4.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке ВПУ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

№	Наименование котельной	Год проведения мероприятия	Наименование мероприятия
1	Котельная УПК Казский филиал	2017	Установка бака-аккумулятора V = 450 м <sup>3</sup> – 1 шт.